

[규격서]

공사명 : 서귀포강정상록아파트 배수펌프 구매

장 비 번 호	수 량 (대)	품 명	용 도	형 식	설 치 위 치	유 량	양 정	구 경		동력	동 력	비 고
						(LPM)	(M)	흡입(MM)	토출(MM)	(KW)	(PH/V/Hz)	
P-2	2	배수펌프(수중형)	기계실, 펌프실 배수	수중형	기계실 집수정	400	15	-	80	3.7	3/380/60	순차기동 및 교번운전, 자동탈착장치, KS인증
P-3	38	배수펌프(수중형)	동 PIT, 지하층 배수	수중형	각동 PIT 집수정	100	15	-	50	1.5	3/380/60	순차기동 및 교번운전, 자동탈착장치, KS인증
P-4	14	배수펌프(수중형)	ELEV. PIT 배수	수중형	각동 ELEV. 집수정	50	10	-	50	0.6	1/220/60	KS인증
P-5	6	배수펌프(수중형)	지하주차장 환풍 배수	수중형	지하주차장 환풍 집수정	100	15	-	50	1.5	3/380/60	순차기동 및 교번운전, 자동탈착장치, KS인증
[합계]	60											

[NOTE] * 고효율유도전동기, 표준부속품 일체구비